

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит А, тел.579-20-01

ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №182
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН 7806044119

СПб, пр. Наставников, д. 11, кор. 2, лит. А

ДИРЕКТОРУ

Исх. № 71949 от 13.10 2014

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с актом плановой проверки ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №182 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 25.09.2014, в связи с нарушением Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135, а именно на здании по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 11, кор.2, лит. А:

- ступени крыльца со стороны лицевого фасада сильно изношены, имеются трещины и сколы, обнажена металлическая арматура, местами шелушатся и отсутствуют окрасочный и штукатурный слои на козырьке и опорных колоннах крыльца;

- на окрасочном слое опорной стены крыльца со стороны дворового фасада имеются трещины, местами отсутствует окрасочный слой на металлических дверных заполнениях.

Предписываю в срок по 01.09.2017 года провести ремонтные работы по восстановлению ступеней крыльца, окрасочного и штукатурного слоев козырька, опорных колонн и стены крылец, окрасочного слоя дверных заполнений на фасадах здания по вышеуказанному адресу.

За неисполнение данного предписания ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №182 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Заместитель начальника инспекции



А.И. Григорьев

Предписание получил 14.10.14 Директор ГБОУ СОШ №182
(дата, должность, ФИО, подпись)

Предписание направлено по почте

дата отправки, реквизиты, подтверждающие отправку документ

Спиридонова А.А. 579-26-09